

г. Корсаков



А К Т

технического обследования жилого дома № 28А по ул. Флотской

Техниками-смотрителями ЗАО «Феникс – 2» Фетисовой Е.А., Вахрушевой С.В. 17.03.2017 года проведено обследование жилого дома № 28А по ул. Флотской .

В результате обследования установлено:

Жилой дом одноэтажный, 4- квартирный. Фундамент – деревянные стулья, стены-каркасно - засыпные, кровля - скатная, шиферная. Водоснабжение - водоразборная колонка, отопление – печное, туалет – надворный.

На момент обследования :

Кровля скатная, шиферная, имеет сколы, трещины, местами листы шифера отсутствуют. Печные трубы разрушены. В квартирах №№ 1,2 оконные проемы забиты фанерой, досками. Квартиры №№3,4 частично повреждены огнем, кровля местами отсутствует, дверные проемы отсутствуют, оконные проемы забиты досками.

Квартиры №№ 1,2,3,4 не используются для проживания.

Техник-смотритель

Е.А. Фетисова

Техник-смотритель

С.В. Вахрушева